

ООО
«ЕЗ ОЦМ -
Энерго»

**ГРАФИК ПЛАНОВО – ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПС 110/6 кВ ПС «Химреактивы»
НА 2015 г.**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЕЗ ОЦМ - Энерго»

О. Е. Коробов

20__ г.



Разработано:

Главный инженер


Коминова А. Г.
« 01 » декабря 2014 г.

41	Панель управления и защиты трансформатора № 2	4713	1973	09.2009	09.2014	09.2014	09.2015										TO			
42	Тр-р собственных нужд № 2	4044	1973	09.2010	08.2014	2015	08.2015										TO			
43	Ячейка КСО-2УМ № 35	4338	1973	09.2010	09.2013	2016	08.2015										TO			
44	Кабель 6кВ тр-ра СН № 2		1973	07.2008	09.2013	2016	08.2015										TO			
45	Ячейка № 25 МСМВ	4333	1970		06.2012	2016	06.2015									TO				
46	Панель управления и защиты МСМВ		1971	09.2009	09.2014	09.2014	09.2015											TO		
47	Ячейка № 37 НТМИ 2СШ	4339	1970		06.2012	2016	09.2015											TO		
48	Ячейка № 46 БСК-2	4322	1973	11.2006	03.2013	2016	03.2015									TO				
49	Кабель на БСК-2		1972	07.2008	03.2013	2016	03.2015									TO				
50	Ячейка № 42 ТП-2 Т-2	4320	1970		01.2014	2015	01.2015	TO												
51	Ячейка № 29 ТП-3 Т-2	4335	1970	16.12.11	04.2014	2018	04.2015									TO				
52	Ячейка № 38 ТП-4 Т-2	4318	1970		4.2014	2018	04.2015									TO				
53	Ячейка № 15 ТП-5А Т-2	4328	1970	10.11.11	05.2014	2018	05.2015									TO				
54	Ячейка № 32 ТП-6(ТП-5) Т-2	4315	1970		05.2014	08.2014	05.2015									TO				
55	Ячейка № 48 ТП-7 Т-2	4323	1970		08.2014	2016	08.2015											TO		
56	Ячейка № 36 ТП-10 Т-2	4317	1970		07.2014	2018	07.2015										TO			
57	Ячейка № 44 ТП-11 Т-2	4321	1971		03.2010	2018	06.2015									TO				
58	Ячейка № 40 ТП-12 Т-2	4319	1971		10.2014	2018	10.2015												TO	
59	Ячейка № 34 ТП-13 Т-2	4316	1974		08.2014	2018	08.2015											TO		
60	Ячейка № 56 ТП-15 Т-2		1970	05.2006	09.2014	2018	09.2015											TO		
61	Ячейка № 30 ТВЦ "Кировский"		2008		11.2014	2018	11.2015													TO
62	Ячейка № 39 "Птицефабрика"	4163	1970	09.12.11	07.2014	2015	07.2015										TO			
63	Ячейка № 52 ОАО "КУЭМ" АТЦ		1970		06.2014	2015	09.2015											TO		
64	Ячейка № 31 ГУПСО "ОКЭ" РП-3 Т-2	4336	1966	17.11.11	04.2014	2015	04.2015									TO				
65	Ячейка № 27 ГУПСО "ОКЭ" ТП-45 ТП-45А	4334	1966	15.12.11	10.2014	2015	10.2015												TO	
66	Ячейка № 41 ГУПСО "ОКЭ" ТП-50		1973	22.11.11	09.2014	2015	09.2015											TO		
67	Ячейка № 43 "Прогресс"		2012		10.2014	2022	10.2015											TO		

Примечание:

1. Внеплановая проверка релейной защиты проводится после аварийных отключений фидеров.
2. Проверка изоляции ячеек и кабелей проводится одновременно с текущим ремонтом оборудования.